


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)**

Утверждаю:
Ректор ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
В.Н. Павлов



«23» 11. 2021 г

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников

1. Руководитель структурного подразделения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и т.д.) обеспечивает:

- тщательную проверку всех помещений, эвакуационных путей и выходов на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также наличие и исправность состояния первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики;
- дежурство назначенных им ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
- наличие у обслуживающего персонала электрических фонарей из расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

2. Требования при организации и проведении новогодних праздников:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окна решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елку следует устанавливать на устойчивом основании в помещении, имеющем не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, так, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

- в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение;

- на мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

- в помещении проведения новогодних мероприятий должны быть установлены не менее четырех огнетушителей.

3. В помещениях, используемых для проведения новогодних мероприятий, запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

4. Требования к эвакуационным путям и выходам:

4.1 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.2 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, **Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.**

4.3 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов **запрещается:**

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01** или по сотовому **112 (любой сотовый оператор)** в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество) и дежурному персоналу по телефону:

корпус	номер телефона
Уч. Корпус №1	8(347)272-47-56
Уч. Корпус №2	8(347)272-16-19
Уч. Корпус №3	8(347)222-31-32
Уч. Корпус №4	8(347)272-16-19
Уч. Корпус №5	8(347)272-16-19
Уч. Корпус №6	8(347)273-13-56
Уч. Корпус №7	8(347)272-46-21
Уч. Корпус №8	

Уч. Корпус №10	8(347)272-54-10
Уч. Корпус №11	8(347)271-22-78
Уч. Корпус №13	8(347)250-08-30
Медколледж	8(347)250-08-80
Общежитие №1	8(347)273-75-67
Общежитие №2	8(347)272-63-23
Общежитие №3	8(347)228-79-72
Общежитие №4	8(347)228-58-75
Общежитие №5	8(347)228-79-75

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей (если это не угрожает вашей жизни).

Дежурный при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), а также при принятии сигнала о пожаре, согласно **инструкции по действиям дежурного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций в дневное и ночное время, должен:**

- принять меры по оповещению и эвакуации людей, имущества, открыть все основные и запасные выходы;

- **известить о пожаре руководство объекта и дежурные службы Университета;**

- организовать встречу пожарных подразделений, прибывающих для тушения пожара, выслать посыльного из числа членов добровольной пожарной дружины;

- при необходимости обесточить помещения, где обнаружен пожар;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами).

5.2. Руководитель структурного подразделения (или лицо, его замещающее), должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство Университета и дежурные службы;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (системы сигнализации и оповещения людей о пожаре);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов,

перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, за исключением работы систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны людей, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности, людей принимающих участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара по возможности, если это не угрожает жизни и здоровью организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществах и их количестве, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

5.3. По прибытии пожарного подразделения, руководитель структурного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкция разработана на основе постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Алгоритм действий при пожаре

Сохраняйте спокойствие!

1. Немедленно сообщите о пожаре по телефону 01		➔ адрес объекта; ➔ место возникновения пожара; ➔ свою фамилию.
2. Примите все меры к эвакуации людей	 	➔ произвести оповещение людей; ➔ эвакуировать в безопасное место; ➔ ориентироваться по знакам направления движения.
3. Примите меры по тушению пожара	 	➔ при необходимости обесточить помещение; ➔ использовать средства противопожарной защиты.

Разработал:
Ведущий инженер
по пожарной безопасности


А.А. Галиева

Согласовано:
Проректор по АХР
Начальник УОТПЭБ
Начальник УК


М.А. Таипов


Г.Л. Матузов


Л.Р. Назмиева